

# Tisvilde Vandværk

Telefon 48705726 – adm@vejbytisvildevand.dk

April 2023

## **VEJLEDNING FOR KONTROL, LUKNING OG TØMNING AF VANDINSTALLATION MED MÅLERBRØND**

Der hvor ejendommen er tilsluttet vandforsyningen (ca. 1 m fra skel/inde på parcellen) finder du et sort dæksel mærket "MÅLERBRØND". Løft dækslet af og følg følgende procedure:


### **A KONTROL AF VANDINSTALLATION**

Det bør jævnligt kontrolleres, at der ikke sker vandspild. Dette sker på følgende måde:

1. Kuglehanen i målerbrønden skal være åben. Luk for alle vandhaner/tapsteder.
2. Kontrollér, at måleren står stille ved af aflæse måleren 2 gange med ½ times mellemrum, hvor målerstanden skal være det samme.

### **B LUKNING FOR VANDINSTALLATION (ikke vinterlukning)**

Når ejendommen forlades, og det ikke er kortvarigt, bør der lukkes for vandet på følgende måde:

3. Luk for vandforsyningen på kuglehanen i målerbrønden. Åbn en vandhane og kontrollér, at der ikke fortsat løber vand. Kontrollér endvidere, at der ikke er et flag (  ) i øverste højre hjørne på vandmålerens display. Hvis der er et flag henvises til vejledningen "Forbrugerinfo 2 – Alarmer vandmåler Sensus 640".

### **C TØMNING AF VANDINSTALLATION (vinterlukning)**

Når ejendommen forlades i vinterhalvåret, bør der ske tømning af installationen.

Efter ovenstående punkt 3 fortsættes med:

4. Sluk for strømmen til en evt. el-vandvarmer og tøm denne.
5. Tøm toiletcisternen for vand.
6. Åben alle vandhaner/blandingsbatterier i huset og eventuelle aftapningshaner på installationen.
7. Vent til der ikke løber mere vand ud nogen steder. Hvis det fortsat drypper, er kuglehanen i målerbrønden ikke helt lukket korrekt. Hvis det ikke er muligt at lukke kuglehanen helt, så kontakt Vandværket.
8. Tag en luftpumpe, der passer til luftventilen, med ud til brønden.
9. Afmontér beskyttelseshætten på luftventilen, montér luftpumpens slange på luftventilen og pump, indtil der ikke kommer mere vand ud af hannerne i huset.
10. Afmontér luftslangen, montér beskyttelseshætten på luftventilen og læg dækslet på målerbrønden igen, omhyggeligt, så dækslet slutter tæt hele vejen rundt i brøndens karm.
11. Luk for alle vandhaner i huset og eventuelle tappesteder. En undtagelse kan være den første hane efter vandindføringen i huset; denne hane skal da være placeret over et afløb til kloak og bør kun stå lidt åben. Er der en afspærringsventil, hvor vandet kommer ind i huset, bør den lukkes som ekstra sikkerhed. (Spørg evt. dit forsikringselskab, som kan have egne regler for lukning af hane).
12. Vandlåse under vaske, gulv afløb og toilet kumme bør også sikres mod frost, f.eks. med kølervæske/frostvæske

**Det er andelshaverens ansvar, at der er lukket forsvarligt for vandet, også selvom stophanen (kuglehanen) måtte være defekt.**

# Tisvilde Vandværk

Telefon 48705726 – adm@vejbytisvildevand.dk

