

Analyserapport nr. 20250317/016
24. marts 2025
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE					
Temperatur			9,4	°C	
Lugt*			Ingen lugt		
Smag*			Normal		
Farve*			Ingen		
Udseende*			Klar		
Prøvested: Bager Hovedgaden 60 Prøvedato: 2025-03-12 Kl. 09:26 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006					
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE S _r
Kimtal v. 22°C CFU/mL			14	200	DS/EN6222:2000, MM0005 0,15
BactiQuant (Kimtal, total) RFU			87		BactiQuant*
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE U _{rel}
Farvetal Pt mg/l			4,3	15	DS/EN7887:2012, M035 15%
Turbiditet FNU			0,26	1	DS/EN7027:2016, M036 5%
pH pH			8,2	7 – 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m			52,5	250	DS/EN27888:2003 15%
Jern, total Fe mg/l			0,031	0,2	DS225:1939 mod. 10%
Ilt O ₂ mg/l			12		DS/EN ISO 17289:2014, M022 5%

Opflg. på prøve af 2025-03-12 rapport nr. 20250317/015

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{res} og S: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*