DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Gruppe A parametre m. Udskylning

Tisvilde Vandværk
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsinge

Analyserapport nr. 20250612/013
12. juni 2025

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkendefor den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	12,9	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

Prøvetype:	Udskylningsprøve	
Prøvested:	Køkken Strandvejen 25 Helene Kilde Hotel	
Prøvedato:	2025-05-15 Kl. 12:48	
Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-5:2006

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	4	200	DS/EN ISO 6222, 1:2002	0,15
BactiQuant (Kimtal, total)	RFU	113		BactiQuant	

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	2,8	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet		FNU	0,20	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH		pH	8,1	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	54,6	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O_2	mg/l	12		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	0,018	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Karin Due, *Laborant*